

Số: 135/TB-TWQH
V/v Mời chào giá bảo trì, sửa chữa hệ thống
sản xuất nước uống đóng chai.

Bình Định, ngày 09 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý Công ty, doanh nghiệp.

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa có nhu cầu tiếp nhận Hồ sơ chào giá làm cơ sở lựa chọn nhà cung ứng dịch vụ bảo trì, sửa chữa hệ thống sản xuất nước uống đóng chai, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin yêu cầu của đơn vị mời chào giá

1. Hồ sơ chào giá:

- 1.1. Đơn xin nhận thầu;
- 1.2. Giấy Đăng ký kinh doanh;
- 1.3. Hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của Công ty;
- 1.4. Bảng báo giá.

2. Hình thức và địa điểm nộp: Nộp bản giấy tại phòng Văn thư Bệnh viện; Địa chỉ: Khu vực 2, P. Ghènh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Số điện thoại: (84) 256.3747999 (Trong giờ hành chính).

3. Thời hạn nộp hồ sơ chào giá: trước 16h30 ngày 20/12/2024 (Hồ sơ nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét)

II. Nội dung yêu cầu chào giá: (Đính kèm Danh mục cần bảo trì, sửa chữa hệ thống sản xuất nước uống đóng chai).

Thông báo mời chào giá được đăng trên Website của Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.


Hồ sơ chào giá phải được niêm phong và ngoài bì ghi "BẢO TRÌ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI"

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty, doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCQT



GIÁM ĐỐC
PHÒNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đăng Vinh

DANH MỤC BẢO TRÌ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

Kèm theo Thông báo Số: 155/TB - TWQH ngày 09 tháng 12 năm 2024 của Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa về việc mời chào giá bảo trì, sửa chữa hệ thống sản xuất nước uống đóng chai.

STT	Danh mục	Đvt	SL	Ghi chú
1	Thay thế vật liệu lọc đa tầng: - Cột lọc đa chất; - Cột lọc than hoạt tính; - Cột lọc làm mềm nước;	Bộ	03	Sau khi đã hoàn thành nội dung bảo trì sửa chữa. Sản phẩm phải đạt Quy chuẩn nước uống trực tiếp QCVN 6-1:2010/BYT và Quy chuẩn chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT
2	Thay Lõi PP 20inch, 0.5 micro	Cái	1	
3	Thay Lõi lọc xác khuẩn 10inch, 0.2 micron	Cái	1	
4	Kiểm tra toàn hệ thống: - Sục rửa, hoàn nguyên màng RO; - Kiểm tra – nâng cao chất lượng nước thành phẩm; - Kiểm tra, xét nghiệm, đo nồng độ pH, TDS; - Kiểm tra đèn UV diệt khuẩn trên đường ống nước RO dẫn chiết rót.	HT	1	